

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

No. 06338

Esquema de Certificación
Certification Scheme
Marca de Conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico – CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
COMBINACION INTERRUPTOR Y TOMACORRIENTE	LÍNEA GÁLICA ² , TOMACORRIENTE SENCILLA 2P+T + INTERRUPTOR SENCILLO, TOMACORRIENTE SENCILLA 2P+ INTERRUPTOR SENCILLO, 15A - 127V~ / 10A - 250V~	GL2-301B y GL2-301BG

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricadas por:
Manufactured by:

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Calle 65 A 93 – 91, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 1337/2004, NTC 1650/2004 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del
MINISTERIO DE MINAS DE ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.16.3 y Numeral 20.10)

Fecha de Certificación: 06 / 01 / 2016

Fecha de Vencimiento: 05 / 01 / 2019

Fecha máxima para las próximas auditorías de seguimiento :06 / 12 / 2016 y 06 / 12 / 2017



Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that give rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.*





ACREDITADO ISO/IEC
Guía 63:1995 09 CPR-004

ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06338


FECHA DE CERTIFICACIÓN: 06 / 01 / 2016

FECHA DE VENCIMIENTO: 05 / 01 / 2019

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
COMBINACIÓN INTERRUPTOR Y TOMACORRIENTE
FABRICADOS Y COMERCIALIZADOS POR LEGRAND COLOMBIA S.A.,
UBICADA EN LA CALLE 65 A 93 – 91, BOGOTÁ, COLOMBIA**

Tipo	LÍNEA GÁLICA ² , TOMACORRIENTE SENCILLA 2P+T + INTERRUPTOR SENCILLO, TOMACORRIENTE SENCILLA 2P+ INTERRUPTOR SENCILLO, 15A - 127V~ / 10A - 250V~	
Referencia	GL2-301BG	GL2-301B
Descripción	Toma sencilla 2P+T + interruptor sencillo	Toma sencilla 2P+ interruptor sencillo
Datos técnicos	15A - 127V~ / 10A - 250V~	15A - 127V~ / 10A - 250V~
Referencial	NTC 1337/2004, NTC 1650/2004 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS DE ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.16.3 y Numeral 20.10)	

Atentamente,


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación

000/0000